



# COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

C.A.P. 36020

*"Conca degli Olivi"*

PROVINCIA DI VICENZA

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO PER LO SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI CIVILI NEL SOTTOSUOLO**

(Artt. 27 e 29 del D.Lgs. del 11.05.1999 n. 152 e art. 19 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 258  
Artt. 4, 5, 6 e 7 del DPR del 24.05.1998 n. 236)

Ditta:

Via

Ubicazione Via

Fg.

Mapp.

Il sottoscritto Tecnico Progettista

Cod. Fis.

in relazione alla presente istanza

### **DICHIARA**

per la vasca imhoff:

1. sarà conforme alle disposizioni relative allo smaltimento di insediamenti civili, redatte dal Comitato dei Ministri in data 04.02.1977, allegato 5, per la tutela delle acque dall'inquinamento;
2. sarà collocata a più di ml. 1,00 dalle fondazioni dell'edificio e a più di ml. 10,00 da pozzi, serbatoi o condotte destinate ad acqua potabile;
3. non sarà disposta per la ricezione delle acque meteoriche, che dovranno confluire direttamente alla sub-irrigazione o essere smaltite autonomamente;

per il sistema di sub-irrigazione:

1. Saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari e di legge atti ad evitare la contaminazione di falde e condotte acquifere esistenti nel sottosuolo;
2. sarà collocato a circa 70 cm. di profondità, con pendenza compresa tra lo 0,2 e lo 0,5 % ed avrà ramificazioni, opportunamente distanziate, per uno sviluppo complessivo di ml. ....,  $\geq$  al minimo previsto per legge, risultando il n° degli abitanti insediabili = ..... e la natura del terreno ricevente:

- sabbia sottile, materiale leggero di riporto (ml. 2,00 per abitante);
- sabbia grossa e pietrisco (ml. 3,00 per abitante);
- sabbia sottile con argilla (ml. 5,00 per abitante);
- argilla con poca sabbia (ml. 10,00 per abitante).

Pove del Grappa, .....

IL TECNICO PROGETTISTA  
(TIMBRO E FIRMA)

.....

Allegati: Elaborato grafico (tre copie) di rappresentazione dell'impianto fognario, con indicazione della pendenza e del diametro di sezione delle condotte.